

御中

宮城県黒川郡大和町松坂平8丁目3番2号
大和薬品株式会社

製品規格

規格番号 DW-K003

製品名 PAC(ポリ塩化アルミニウム)

項目	規格値	単位
外観	無色～黄味がかった薄い褐色の透明な液体	
比重 (20℃)	1.19以上	
酸化アルミニウム (Al ₂ O ₃)	10.0 ~ 11.0	wt%
pH値 (10g/L溶液)	3.5 ~ 5.0	

受け入れ時、メーカー試験成績表にて確認。